Производственно-
РИОКОР
Технический Центр

Общество с ограниченной ответственностью
«ПТЦ РИОКОР»

Юридический адрес: 121069, Москва, ул. Б. Никитская, д. 50А/5, стр. 1
Тел./факс (499) 783-02-35, 36, 37,38
E-mail: nat@riokor.ru

ИНН 7703368190, КПП 770301001
р/с 40702810401400004145 в АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
к/с 30101810200000000593, БИК 044525593

«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Правления
ТСЖ «Дом на Давыдковской»

М.В. Шаталов
« 04 » июня 2019г.

АКТ

обследования технического состояния системы ДУ и ППА объекта по адресу: г. Москва, ул. Давыдковская, д. 16

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:
Управляющий ТСЖ «Дом на Давыдковской» **А.В. Жарницын**
Члены комиссии:
Слесарь - вентиляционщик **А.В. Гостев**
От обслуживающей организации: ООО «ПТЦ РИОКОР»
Инженер **В.Н. Видинев**
Инженер **В.М. Лапшов**

составили настоящий АКТ о том, что «04» июня 2019 года была произведена проверка работоспособности системы дымоудаления и противопожарной автоматики (ДУ и ППА) объекта.

Во всех случаях система ДУ и ППА работала исправно (система автоматической пожарной сигнализация срабатывала, вентиляторы подпора воздуха и вентиляторы дымоудаления включались, лифты опускались на первый этаж, приточная и вытяжная вентиляция гаражей отключалась).

ВЫВОДЫ: Система ДУ и ППА находится в исправном состоянии.

Председатель комиссии: _____ **А.В. Жарницын**

Члены комиссии: _____ **А.В. Гостев**

_____ **В.Н. Видинев**

_____ **В.М. Лапшов**